

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

КОПИЯ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FR.MB03.B00146

Срок действия с 17.01.2003 по 17.01.2006

№ 5793902

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ регистрационный № РОСС RU.0001.11MB03
ОАО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИСПЫТАНИЮ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ
АППАРАТУРЫ" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ)
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. 473-86-00, факс 234-71-07

ПРОДУКЦИЯ Выключатели генераторные элегазовые типа
FKG1 на номинальное напряжение 27,5 кВ, номинальные токи 10000 +
16000 А, номинальные токи отключения 100 кА (время термической
стойкости 3 с) и 120 кА (время термической стойкости 1 с), климатического
исполнения и категории размещения УХЛ4 (по приложению на двух
листах). Каталог ALSTOM, серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 1412

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД:

по безопасности ГОСТ 687-78 п.п. 3.7.4, 3.7.16 - 3.7.19, п. 5,
ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14



09100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ALSTOM T&D Dpt АНТ
130, Rue Leon Blum, 69611 Villeurbanne Cedex, France, BP 1321-69611
Tel: (33) 4 72 68 34 34, fax: (33) 4 72 68 39 22

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ALSTOM T&D Dpt АНТ
130, Rue Leon Blum, 69611 Villeurbanne Cedex, France, BP 1321-69611
Tel: (33) 4 72 68 34 34, fax: (33) 4 72 68 39 22

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 012- 008-2003 от 14.01.2003, ИЦ ОАО НИЦ ВВА,
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.21MB06
Отчет по проверке производства от 04.12.2002, ОС ОАО НИЦ ВВА,
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.11MB03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия



соответствия по ГОСТ Р 50 460-92. Место нанесения знака соответствия - на изделии и в
соответствующей документации. Схема За

Руководитель органа

(Signature)
подпись

А.В. Малышев

инициалы, фамилия

Эксперт

(Signature)
подпись

О.Ц. Оганесян

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

№0892478 *

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС FR.MB03.B00146

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)

Наименование и обозначение
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации,
по которой выпускается продукция

код ТН ВЭД СНГ

	Выключатели генераторные элегазовые типа FKG1 ALSTOM T&D Dpt АНТ	
853890000	Коммутационный блок для разъединителя	
853650000	Набор низковольтного оборудования для разъединителя	
850131000	Двигатель заземлителя	
853890000	Коммутационный блок для заземлителя	
853650000	Набор низковольтного оборудования для заземлителя	
8548	Катушка выключателя	
902620590	Манометр	
853890000	Редуктор давления	
853890000	Контейнер для элегаза	
8548	Адаптер	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Малышев
инициалы, фамилия

О.Ц. Оганесян
инициалы, фамилия