

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АН16.В00898

Срок действия с 30.05.2005 по 30.05.2008

6667357

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АН16
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ
"УРАЛСЕРТИФИКАТ"
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, а/я 297, тел. (343) 3509964, 3761343, 3704825

ПРОДУКЦИЯ Подстанции трансформаторные комплектные
наружной установки серии КТПН 35
КТПН-1250/35/0,4-05-УХЛ1, КТПН-4000/35/6-05-УХЛ1,
КТПН-6300/35/6-05-УХЛ1,
ИКЖМ.674833.001 ТУ
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
34 1230

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14695-80 Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до
2500 кВ*А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия (Пп. 3.12, 3.14,
3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32),
ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750
кВ. Требования к электрической прочности изоляции (П.4.14)

код ТН ВЭД России:
8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "АРЕВА Передача и Распределение". ИНН:6659007785
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 7, 620017

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "АРЕВА Передача и Распределение". ИНН:6659007785
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 7, 620017, тел. (343) 353-14-68, факс (343) 353-14-55

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 10/Т4-05 от 23.05.2005г. ЗАО "Альстом
Свердловский электромеханический завод" (ИЛ высоковольтного и низковольтного
электрооборудования), рег. № РОСС RU.0001.22МВ17 от 29.07.2003, адрес: 620017,
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 7
протоколы квалификационных испытаний №№ 04/Т4-05, 05/Т4-05, 06/Т4-05, 07/Т4-05,
08/Т4-05, 09/Т4-05, ОБП.481.164-К-2005, ОБП.410.280-К-2005, май 2005г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, в
паспорте на изделие.



Руководитель органа

З.В. Василенко

Эксперт

С.В. Катышева

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации