

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ *РОСС US.MB02.B01128*

Срок действия с *27.03.2006г.* по *27.03.2009г.*

6794132

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *РОСС RU.0001.11MB02*
ОС ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОСЕРТ"
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 12, тел. (095) 361 90 58, факс (095) 361 92 54

ПРОДУКЦИЯ *Выключатели элегазовые баковые типа HGF 1012 на*
Ун.р 145 кВ (для применения в сети 110 кВ), Ином. до 4000 А,
То. ном. до 63,0 кА
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
34 1410

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 687-78 (п.п. 3.7.4, 3.7.16, р. 5) и ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14)

код ТН ВЭД России:
8535000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ *AREVA T&D Inc.*
One Power Lane Charleroi, PA 15022, США

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН *AREVA T&D Inc.*
One Power Lane Charleroi, PA 15022, США

НА ОСНОВАНИИ *Протокол испытаний № 13-1/13-102-Б-2006 от 09.03.2006 г.*
ИЦ ЗАО "ЗЭТО" рег. № РОСС.RU.0001.22MB05
Сертификат ЭНЕРГОСЕРТ ССВЭ US.M064.H.00956

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ *Место нанесения знака соответствия:*
рядом с товарным знаком изготовителя



Руководитель органа

В.А. Зарецкий
подпись

В.А.Зарецкий

инициалы, фамилия

Эксперт

В.П. Белотелов
подпись

В.П.Белотелов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации